

תעודת בדיקה מס' 9352349999
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: אנטקו בע"מ
כתובת: העמל 6
עיר: אור יהודה
תאריך ההזמנה: 17.07.2013

בדיקה של:

לוח משנה (כולל LCD) מדגם J-400 מתוצרת חברת FIRECLASS איטליה

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיפים: 21, 22, 26, 32, 33 של ת"י 1220 חלק 2 - "מערכות לגילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 1994.
שינוי שם תוצרת לוח המשנה בלבד (תעודתנו מספר 9112353711)

מסמך זה בלבד לא
ישמש לשחרור
טובין ממכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא
שנבדקה בלבד ואין ליחסה
לדוגמאות אחרות של אותו
מוצר

תעודה זו מכילה דף אחד
בלבד

מסקנות

1. כללי

על פי בקשת המזמין בוצע שינוי בשם תוצרת לוח המשנה בלבד
הובאה לבדיקה על ידי המזמין לוח משנה מדגם J-400 מתוצרת
חברת FIRECLASS איטליה.
להפעלת לוח משנה נעשה שימוש ברכזות J-408 ו J-424 מתוצרת חברת FIRECLASS

2. מסקנות

לוח המשנה שנבדק מתאים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

3. הערה:

דגם הכרטיס של לוח המשנה הנו J 400 REP I

/2..

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקיד: ראש מדור